

Legenda:

- DATOVÝ ROZVADĚČ
- Z1/ Dvojzásuvka 230V
- Místo připojení
- Průběžné stoupající vedení
- Sdružené vedení
- Stoupací vedení
- S1 Svítidlo
- A–2/ Svítidlo s detektorem pohybu
- A–1N/ Svítidlo s detektorem pohybu a nouzovým zdrojem
- Světla
- S1 Vypínač
- Z3 Zásuvka
- Zásuvky
- silnoproudý rozvaděč
- Klesající vedení
- Ochranné vedení
- PIR stropní čidlo
- Rozvaděč elektroměrový
- Vypínač IP44
- Zásuvka IP44

Vodiče HDV budou vedeny v celistvé trubce a pod omítkou (bez přerušení vodičů) po celé délce trasy.

Napěťová soustava
3 + PEN, 50Hz, 400/230V, TN–C (HDV a přívody k jednotlivým rozvodnicím)

Vypracoval	Zodpovědný projektant	Hlavní inženýr projektu
Jan Lenárt	Jan Lenárt	

Investor: Majitelé objektu BD Pod Zvonařkou 12

Název akce: REKONSTRUKCE ELEKTRICKÉ INSTALACE SPOLEČNÝCH PROSTOR BD
Pod Zvonařkou 2202/12, Praha 2 - Vinohrady

PŮDORYS 1.PP - ELEKTRICKÁ INSTALACE

ASTRA electric s.r.o.
Elektrotechnická projektová kancelář
Huťská 1496, 272 01 Kladno
IČ: 61679909, DIČ: CZ61679909
mobil: +420 608 121 007
www.astra-electric.cz
email: info@astra-electric.cz

Datum:	3/2015	2 x A4
Stupeň PD:	Dokumentace pro výběr dodavatele	
Měřítko:	1 : 100	

Číslo výkresu:	Část:	Číslo paré:
1	EI	