


PROVEDENÍ

- OCELOVÉ VŘETENO PŘÍŠROUBOVAT PŘES PATKU MATKAMI KE KOTVENÍ ZE ZAKLADU
- VNĚJŠÍ PRŮMĚR VŘETENA MUSÍ BÝT O 1 mm MENŠÍ NEŽ VNITŘNÍ PRŮMĚR OBJÍMKY
- STUPNĚ SE NA VŘETENO NASAZUJÍ
- STUPNĚ SE K SOBĚ V ROZÍCH PŘIPOUJÍ PŘES SLOUPKY
- VŠECHNY OCELOVÉ PRVKY ŽÁROVĚ POZINKOVAT



VÝPIS PRVKŮ Z OCELI – celkem cca xxx kg

- SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ – CELKEM 12 ks
1a – PLOCHA STUPNĚ – ocel, žebrovaný plech tl. 4 mm
+ dva kónické a jeden čelní lem – hladký plech tl. 4 mm
1b – OBJÍMKA STUPNĚ – ocelová trubka \varnothing cca 122 mm, tl. stěn 3–4 mm, dl. 210 mm
- SCHODIŠŤOVÁ PODESTA – CELKEM 1 ks
2a – PLOCHA PODESTY – ocel, žebrovaný plech tl. 4 mm
+ dva kónické a dva čelní lemy – hladký plech tl. 4 mm
2b – OBJÍMKA STUPNĚ – ocelová trubka \varnothing cca 122 mm, tl. stěn 3–4 mm, dl. 210 mm
- SCHODIŠŤOVÉ NOSNÉ VŘETENO – CELKEM 1 ks
3b – NOSNÝ SLOUPEK – ocelová trubka \varnothing cca 114 mm, tl. stěn 4 mm, dl. cca 3,65 m
3b – PATKA SLOUPU – ocel, plech tl. 8–10 mm – kruh \varnothing 40 mm + 4 otvory \varnothing 12 mm
3c – KOTVENÍ – 4 závitové tyče M10 , dl. 40 mm – zabetonovat do betonové zákl. patky
- SLOUPEK ZÁBRADLÍ – CELKEM 12 ks na schodišti + 3 ks na podestě
4a – SLOUPEK – ocelová trubka \varnothing 22 mm tl. stěn 2 mm, nebo kulatina \varnothing 15 mm – dl.cca1,1 m
4b – KOTVENÍ DO STUPNĚ– zvolit podle sloupku – závitová tyč + matky + podložky na sevržení stupně
- MADLO – DÉLKA CELKEM cca 5,2 m
5a – VLASTNÍ MADLO – buď ocelová pásovina 50/4 potažená plastovou bužírkou
– nebo PE černé plastové potrubí \varnothing 50 mm (jako na přípojku vody)
5b – KOTVENÍ MADLA – zvolit podle sloupku – nejlépe kalíšek \varnothing 50 mm z plechu tl. 2 mm

AUTOR : ING.KAREL MAHWALD, ZÁBRADLÍ 1, OSTRAVA 1, 603 578 068			
INVESTOR : ROMAN JUNGA, MASARYKOVA TŘÍDA 1008, ORLOVÁ-LUTNĚ			
EMILIE JUNGOVÁ, PETROVICE U KARVÍNĚ, 410			
STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA			
RODINNÉHO DOMKU			
V PETROVICÍCH U KARVÍNĚ, č.p. 410, parcela č. 315			
DETAILY - TOČITÉ SCHODIŠTĚ - ZADÁVACÍ VÝKRES - Z/01			
DATUM	08/2005		
STUP.P.D.	REAL		
MĚŘÍTKO	Č.VÝKRESU		
1:25	D-01		