

VYVLOŽKOVÁNÍ KOMÍNŮ

1

STAVEBNÍ ÚPRAVY
A NÁSTAVBA RD


INVESTOR

ROMAN JUNGA, MASARYKOVA TŘÍDA 1008, ORLOVÁ-LUTYNĚ
EMILIE JUNGOVÁ, PETROVICE U KARVINÉ, 410

ING. KAREL MAIWALD

SCHÉMA

VYVLOŽKOVÁNÍ KOMÍNŮ PRO PLYNOVÉ KOTLE



1. VYVLOŽKOVÁNÍ PRŮDUCHU NOVÉHO KOTLÍKU – cca 5 m
2. PRODLOUŽENÍ VLOŽKY STÁVAJÍCÍHO KOTLÍKU ZE SUTERÉNU – cca 4,5 m

PROVEDENÍ OBOU VLOŽEK

- VNITŘNÍ VLOŽKA – NEREZ PLECHOVÁ ROURA
Ø 120 mm, TL. PLECHU 0,6 mm
ZASUNUTÁ DO VYZDĚNÉHO PRŮDUCHU
- UZAVŘÍT KLOBOUČKY PROTI ZATÉKÁNÍ
- VYVLOŽKOVÁNÍ ZAČÍNÁ VYBÍRACÍM OTVOREM A KONDENZ. MISKOU
- PŘIPOJENÍ KOTLE – NEREZ
- NA STŘEŠE NAPOJIT NA HROMOSVOD