


**POZNÁMKA :**

- Před realizací je nutná kontrola odpovědného projektanta.
- Za odchylky skutečných rozměrů svislých konstrukcí odpovídá objednatel.
- Uložení na plný železobetonový věnec nebo mazaninu min. tl. 100 mm, musí být min. 100 mm.
- Uložení na železobetonový věnec tvořený keramickými věncovkami musí být min. 150 mm.
- Přitížení stropu ostatními konstrukcemi musí být předem konzultováno se statikem.
- Před přitížením panelů ostatními konstrukcemi je nutno provést zmonolitnění stropu (tzn. zálivku spar a věnců).
- Sloupky ukládat přes roznášecí podložku ("bačkoru").
- Mezi vnitřní nenosnou příčku a strop vložit polystyren tl. 20 mm (popř. spáru vyplnit PUR pěnou).
- Dodatečné otvory musí být konzultovány se statikem CONSOLIS CZ a.s.
- Dodatečná úprava dílců může být prováděna pouze řezáním nebo vrtáním diamantovými nástroji, po dohodě s CONSOLIS CZ a.s..
- Dobetonávky jsou naznačeny šrafováním, neřeší CONSOLIS CZ a.s.
- Dílce s podélným řezem hrany orientovat vždy do naznačené dobetonávky nebo k nosné stěně.
- Beton zálivky spar a obvodové dobetonávky věnce min. C20/25 - XC1.
- Při liniovém nebo bodovém zatížení stropní konstrukce je nutno do dobetonávky v čele spolupůsobících panelů vložit min. 2ØR12 k hornímu a spodnímu povrchu panelu.
- Krytí betonářské výztuže min. 20 mm.
- Stykovací délka pro ØR12 je 710 mm.
- Výkres neřeší zálivkovou výztuž , výztuž věnce a výztuž dobetonávek.
- **OV** - Ocelová výměna - dodávka CONSOLIS CZ a.s.

1.NP-STROP  
1 : 50



**POZNÁMKA:**

- Č.1 NA VÝKRESE NEJSOU KOMPLETNĚ ZAKRESLENY STAVEBNÍ ÚPRAVY, KTERÉ VYŽADUJÍ ROZVODY KANALIZACE, TEPLÉ A STUDENÉ VODY, ELEKTROINSTALACÍ A VYTÁPĚNÍ.
- Č.2 NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE NA VÝKRESE JE NAVRŽENA Z ŽELEZOBETONOVÝCH PŘEDPJTÝCH PANELŮ SPIROLL – VÝROBCE PREFA LYSÝ NAD LABEM
- Č.3 PŘI PROVÁDĚNÍ NOSNÉ STROPNÍ KONSTRUKCE JE NUTNÉ DODRŽOVAT PŘEDEPSANÝ TECHNICKÝ POSTUP DANÝ VÝROBCEM.

OBJEDNATEL	LYUBOMIR LYUBOMIROV		<div><div><div>Hlavní č.p.159/26 250 64 Měšice u Prahy ICO: 48976679</div><div>Grubauer-projekty</div><div><div>milan.grubauer@seznam.cz</div><div>www.grubauer-projekty.cz</div><div>mobíl: +420606350265</div><div>tel./fax: 283980365</div></div></div></div>		
INVESTOR	LYUBOMIR LYUBOMIROV				
STAVBA	NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU				
MÍSTO	LÍBEZNICE Č.PARC. 645/299	OBSAH  <b>PŮDORYS 1.NP SKLADBA STROPU</b>			
KRAJ	STŘEDOČESKÝ				
MAGISTRÁT	LÍBEZNICE				
VYPRACOVAL	ING. MILAN GRUBAUER		PROFESE	STAVEBNÍ ČÁST	
PROJEKTANT	ING. MILAN GRUBAUER		DATUM 09/2014	REVIZE	POŘADOVÉ ČÍSLO
STUPEŇ	STAVEBNÍ POVOLENÍ	MĚŘÍTKO 1:50		A/6	